



CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 2
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 17/11/2023
Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 7/2023
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Ajuste Alzado
Expediente: EXP : 5083/2023
Rubro comercial: CONSTRUCCION
Objeto de la contratación: Laboratorios de Investigación en Biotecnología y Alimentos" (UNNOBA), Junin, Provincia de Buenos Aires, Segundo llamado. [CU-038/23]

DESCRIPCIÓN

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN N° 07/23 [CU-038/23]

"Laboratorios de Investigación en Biotecnología y Alimentos" (UNNOBA), Junín, Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente Circular Aclaratoria con las siguientes disposiciones:

1. CONSULTA N° 1:

Consulta:

Por favor confirmar si el presupuesto se debe presentar según la planilla Excel recibida 2.14 Computo y presupuesto LleBA VACIO o según el anexo de la pagina 46 de PGC.

RESPUESTA:

Se deberá respetar el itemizado entregado en el Excel, pero agregando las filas y columnas del ejemplo.

2. CONSULTA N° 2:

Consulta:

Se solicita aclarar si el plan de trabajos y curva deben respetar algún formato.



RESPUESTA:

Si se deberá respetar el entregado.

3. CONSULTA A N° 3

Consulta:

Por favor aclarar si en el rubro 5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADOS, en el ítem LOSAS se deben considerar las losas de viguetas pretensadas.

RESPUESTA:

Si se deben considerar losas de viguetas pretensada.

4. CONSULTA N° 4

Consulta:

Por favor indicar cuáles son las columnas a considerar en el rubro 5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADOS, en el ítem COLUMNAS.

RESPUESTA:

Las columnas a considerar están aclaradas en los planos del e-01 al e-07

5. CONSULTA N° 5

Consulta:

Por favor confirmar que los muebles (alacenas y bajo mesadas, etc) están por fuera de nuestros alcances ya que no se encuentran en el itemizado a considerar.

RESPUESTA:

Se deben considerar tal como esta detallado en los planos de detalle de laboratorios (se agregara el ítem en el rubro carpintería de madera muebles de laboratorios

6. CONSULTA N° 6

Consulta:

Por favor confirmar que los artefactos sanitarios, accesorios sanitarios y griferías están por fuera de nuestros alcances ya que no se encuentran en el itemizado a considerar.

RESPUESTA:

Se encuentra en el ítem instalación sanitaria incluye artefactos y griferías

7. CONSULTA N° 7

Consulta:

Por favor indicar si el revestimiento de chapa indicado en el detalle D11 está dentro de nuestros alcances y si es así en qué ítem se debe considerar.

RESPUESTA:

Si se debe considerar y esta en el ítem Revoques revestimiento de chapa según detalle

8. CONSULTA N° 8

Consulta:

Se solicitan cuantías de elementos estructurales de H° A°.

RESPUESTA:

La cuantía la deberá realizar el proveedor junto con su cómputo y presupuesto.



FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES